

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA"

FAQ – parte quarta

32 **Domanda:** alcuni serramenti esterni in legno sono previsti REI 60, chiedo conferma di quanto descritto negli elaborati grafici in quanto la circostanza è insolita.....

Risposta: i serramenti non necessitano di classificazione REI anche se precisato diversamente dal capitolato speciale di appalto.

33 **Domanda:** con riferimento alla fidejussione "Servizio di global service" ..si chiede...

- c'è un modello di fidejussione "tipo" con la quale indicare che cosa assicurare?
- ci sono delle clausole specifiche oltre a quelle indicate all'art. 113, 2° comma D.Lgs 163/2006?

Risposta: non ci risulta un modello "tipo" di fidejussione per il global service. Il contratto di appalto non sarà limitato alla sola esecuzione del lavoro, ma conterrà l'obbligazione accessoria dello svolgimento del global service per un numero di anni pari a quelli offerti, in sede di gara, dal concorrente che risulterà aggiudicatario e conseguentemente stipulerà il contratto. La fidejussione pertanto deve garantire l'amministrazione dal mancato adempimento contrattuale costituito dal global service manutentivo successivo alla costruzione, per un importo stimato di € 10.000,00 per ogni anno di global-service offerto.

34 **Domanda:** ...visionata la planimetria A14 allegata al PSC ed il relativo computo metrico degli oneri della sicurezza, si chiede di specificare quali dispositivi di sicurezza collettiva sono stati previsti durante le lavorazioni di rifacimento della copertura (struttura portante e manto di copertura).....

Risposta del progettista:si precisa che nel progetto sono previsti tutti i dispositivi di sicurezza, nonché il sistema anticaduta che potrà essere anche utilizzato in fase costruttiva. Per le zone dove non è precisata la tipologia di specifico dispositivo di sicurezza, nel far riferimento al contenuto delle voci di elenco prezzi e del PSC, l'impresa potrà valutarne gli aspetti tecnici-economici e conseguentemente agire nella propria offerta economica.

35 **Domanda:**per quanto riguarda la miglioria relativa al controllo domotico (Allegato OT – 2.3) si richiede di prevedere lettori di badge e tasche porta badge, ovvero:

- a. le tasche porta badge sono necessarie per l'attivazione degli impianti all'interno del singolo locale mentre il lettore di badge viene richiesto per l'apertura della relativa porta di ingresso del locale per un controllo degli accessi?
- b. Oppure sono da considerare solo per aprire le porte di ingresso allo stabile?

Risposta: la soluzione a) è quella corretta.

36 **Domanda:**esiste un termine ultimo per la formulazione di quesiti?

Risposta: non esiste un termine ultimo, si tenga presente che il termine per la consegna dell'offerta è fissato al 15 gennaio 2015.

37 **Domanda:**siamo a chiedere conferma chel'originale del DURC in data non anteriore a 3 (tre) mesi non deve essere allegato.

Risposta: il DURC non va allegato