

**Lavori di realizzazione di un soppalco all'interno della palestra del centro
universitario sportivo in Via delle Scienze n. 100 a Udine
(CUP G27B13000330006 - CIG (SIMOG) 6199248548)**

FAQ

- Domanda:** nella documentazione non è specificata quale classe di esecuzione è richiesta secondo la norma UNI EN ISO 1090 (obbligatoria dal 01.07.2014 per le carpenterie strutturali come la gara in oggetto).
Risposta: la classe di esecuzione ai sensi di UNI EN ISO 1090 è la EXC3.